Data sheet
testo 400

Be sure. testo

マルチ環境計測器
testo 400

1台であらゆる IAQ（室内空気質）パラメータの測定に対応：
風速、温度、湿度、差圧、絶対圧、照度、輻射熱、気流、CO_2、CO

用途に応じて無線/有線プローブを接続可能、高精度な差圧/絶対圧センサ内蔵

高品質デジタルプローブ/インテリジェント校正コンセプト

現場から測定値をメール送信、testo データ管理ソフトウェアによりさらに分析

スマートで直感的な測定プログラム：
- EN ISO 12599/ASHRAE 111に準拠したグリッド測定
- EN ISO 7730/ASHRAE 55に準拠したPMV/PPD測定
- EN ISO 7730/ASHRAE 55に準拠した通気・乱気流測定
- DIN 33403 / EN ISO 7243に準拠したWBGT測定、DIN 33403に準拠したNET測定

さまざまな Bluetooth® / ケーブルプローブに対応

testo 400は、プロフェッショナル向けのマルチ環境測定器で、1台であらゆる IAQ（室内空気質）パラメータを測定、文書化、分析することができます。
testo 400には次のようなメリットがあります。
- スマートな測定メニューと演算機能が確実な測定をサポートします。
- 測定ポイントを含むすべての顧客データを機器内で直接管理 - 現場での作業効率がアップします。
- 写真、コメント、ロゴ画像を入れたレポートを測定現場で簡単作成。さらにWi-Fi経由でメール送信。
- 無線プローブ×4、有線プローブ×2、K熱電対×2を同時接続可能。多点/多項目の測定も思いのまま。

testo 400は、空調コンサルタント、研究者、冷暖房設備の技術サービスの測定業務を最適化し、産業分野における品質パラメータも確実かつ正確にチェックすることができます。

www.testo.com

テクニカルデータ

差圧（内蔵）	
測定範囲	0～+200 hPa
精度（±1 digit）	±（0.3 Pa ±測定値の1%）（0～25 hPa） ±（0.1 hPa +測定値の1.5%）（25.001～200 hPa）
分解能	0.001 hPa
絶対圧（内蔵）	
測定範囲	700～+1100 hPa
精度（±1 digit）	±3 hPa
分解能	0.1 hPa
温度（NTCサーミスタ 接続時）	
測定範囲	−40～+150 °C
精度（±1 digit）	±0.2 °C（−25～74.9 °C） ±0.4 °C（−40～−25.1 °C） ±0.4 °C（+75～+99.9 °C） 測定値の±0.5%（その他の範囲）
分解能	0.1 °C
温度（K熱電対 接続時）	
測定範囲	−200～+1370 °C
精度（±1 digit）	±（0.3 °C + 測定値の0.1%）
分解能	0.1 °C

一般テクニカルデータ	
プローブ接続数	無線（Bluetooth®）×4、有線（TUC*）×2、K熱電対×2
各種インタフェース	Bluetooth®、無線LAN、USB
動作温度	−5～+45 °C
保管温度	−20～+60 °C
電源	充電式 リチウムイオン バッテリ （5550 mAh）
バッテリ稼働時間	約10時間
ディスプレイ	5.0 インチ HD タッチパネル 解像度　1280×720 px
カメラ機能	メインカメラ：8.0 MP フロントカメラ：5.0 MP
内蔵メモリ	2 GB（約1,000,000 データ）
IP保護等級	IP40
外形寸法	210×95×39 mm
質量	500 g

*TUC（Testo Universal Connector）：有線ハンドル、ケーブル付きデジタルプローブ、NTC 温度プローブ接続用

マルチ環境計測器 testo 400

testo 400

・testo 400 本体
・HVAC用アタッシュケース
・圧力測定用ホース
・ACアダプタ
・USBケーブル
・出荷検査書
※ソフトウェア testo DataControl は HPよりダウンロード

型番： 0560 0400

IAQ データロガー

・IAQ データロガー本体
・ACアダプタ
・USBケーブル
・出荷検査書

型番： 0577 0400

＊IAQ データロガーの仕様に関してはカタログおよびデータシートをご覧ください。

マルチ環境計測器 testo 400 セット

testo 400 コンボセット 1

- testo 400 本体
- HVAC用アタッシュケース
- 圧力測定用ホース
- ACアダプタ
- USBケーブル
- マルチプローブ（0635 1571）
- 高精度温湿度プローブヘッド（0636 9770）
- Ø 100 mmベーン式風速プローブヘッド（0635 9430）
- 直角アダプタ
- 出荷検査書

※ソフトウェア testo DataControl はHPよりダウンロード

型番： 0563 0400 71

testo 400 コンボセット 2

- testo 400 本体
- HVAC用アタッシュケース
- 圧力測定用ホース
- ACアダプタ
- USBケーブル
- Ø 16 mmベーン式風速プローブ（0635 9571）
- 高精度温湿度プローブヘッド（0636 9770）
- Ø 100 mmベーン式風速プローブヘッド（0635 9430）
- 直角アダプタ
- 出荷検査書

※ソフトウェア testo DataControl はHPよりダウンロード

型番： 0563 0400 72

testo 400 PMVセット

- testo 400 本体
- IAQ用アタッシュケース
- 圧力測定用ホース
- ACアダプタ
- USBケーブル
- IAQプローブ（0632 1551）
- 熱線式無指向性プローブ（0628 0152）
- 輻射熱プローブ（0602 0743）
- 測定スタンド（0554 1591）
- 出荷検査書

※ソフトウェア testo DataControl はHPよりダウンロード

＊IAQ データロガーを併用する場合は有線ハンドルを別途お求めください。

型番： 0563 0401

デジタル風速プローブ

プローブ		測定範囲	精度	分解能	型番
デジタル風速プローブ					
マルチプローブ（90° 屈折タイプ） 無線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付		0～50 m/s −20～+70 °C 5～95% RH 700～1,100 hPa	± (0.03 m/s + 測定値の4%) (0～20 m/s) ± (0.5 m/s + 測定値の5%) (20.01～30 m/s) ±0.5 °C (0～+70 °C) ±0.8 °C (−20～0 °C) ±3.0% RH (10～35% RH) ±2.0% RH (35～65% RH) ±3.0% RH (65～90% RH) ±5% RH (その他の測定範囲) ±3 hPa	0.01 m/s 0.1 °C 0.1% RH 0.1 hPa	0635 1571
マルチプローブ（90° 屈折タイプ） 有線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付					0635 1572
マルチプローブヘッド（90° 屈折タイプ）					0635 1570
Ø 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付		0.6～50 m/s −10～+70 °C	± (0.2 m/s + 測定値の1%) (0.6～40 m/s) ± (0.2 m/s + 測定値の2%) (40.1～50 m/s) ±1.8 °C	0.1 m/s 0.1 °C	0635 9571
Ø 16mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付					0635 9572
Ø 16mmベーン式風速プローブヘッド					0635 9570
熱線式風速プローブ 固定ケーブル式		0～30 m/s −20～+70 °C 700～1,100 hPa	± (0.03 m/s + 測定値の4%) (0～20 m/s) ± (0.5 m/s + 測定値の5%) (20.01～30 m/s) ±0.5 °C ±3 hPa	0.01 m/s 0.1 °C 0.1 hPa	0635 1032
Ø 16mmベーン式風速ベーン式プローブ 固定ケーブル式		0.6～50 m/s	± (0.2 m/s + 測定値の1%) (0.6～40 m/s) ± (0.2 m/s + 測定値の2%) (40.1～50 m/s)	0.1 m/s	0635 9532
微風速プローブ 固定ケーブル式		0～5 m/s 0～+50 °C 700～1,100 hPa	± (0.02 m/s + 測定値の5%) (0～5 m/s) ±0.5 °C ±3 hPa	0.01 m/s 0.1 °C 0.1 hPa	0635 1052
開口部の大きなダクトには、プローブに伸縮ロッドを組み合わせてのご使用をお勧めします。さらに大きいダクトには 非伸縮延長ロッド（0554 0990）を接続することで、最大2mまで延長可能です。					
高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル、接続アダプタ付		0.1～15 m/s −20～+70 °C	± (0.1 m/s + 測定値の1.5%) (0.1～15 m/s) ±0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0635 9371
高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル、接続アダプタ付					0635 9372
高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブヘッド					0635 9370
Ø 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル、接続アダプタ付		0.3～35 m/s −20～+70 °C	± (0.1 m/s + 測定値の1.5%) (0.3～20 m/s) ± (0.2 m/s + 測定値の1.5%) (20.01～35 m/s) ±0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0635 9431
Ø 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル、接続アダプタ付					0635 9432
Ø 100mmベーン式風速プローブヘッド					0635 9430
高所にある給排気口は、Ø 100mmベーン式プローブに伸縮ロッドと直角アダプタ（0550 0960）を接続することで、効率よく測定できます。					

[1] 有線ハンドル（0554 2222）または Bluetooth® 対応無線ハンドル（0554 1111）のご使用には、別途接続アダプタ（0554 2160）が必要となります。

デジタルプローブ&アクセサリ

プローブ		測定範囲	精度	分解能	型番
デジタル温湿度プローブ					
温湿度プローブ 無線ハンドル付		0～100% RH −20～+70 °C	±2% RH (5～90% RH) ±0.5 °C	0.1% RH 0.1 °C	0636 9731
温湿度プローブ 有線ハンドル付					0636 9732
温湿度プローブヘッド					0636 9730
高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付		0～100% RH −20～+70 °C	±(0.6% RH+測定値の0.7%) (0～90% RH) ±(1.0% RH+測定値の0.7%) (90～100% RH) ±0.3 °C (15～30 °C) ±0.5 °C (その他の測定範囲)	0.01% RH 0.1 °C	0636 9771
高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付					0636 9772
高精度温湿度プローブヘッド					0636 9770
180 °C高温用温湿度プローブ 固定ケーブル式		0～100% RH −20～+180 °C	±3% RH (0～2% RH) ±2% RH (2.1～98% RH) ±3% RH (98.1～100% RH) ±0.5 °C (−20～0 °C) ±0.4 °C (0.1～+50 °C) ±0.5 °C (+50.1～+180 °C)	0.1% RH 0.1 °C	0636 9775
その他のデジタルプローブ					
熱線式無指向性プローブ 固定ケーブル式		0～+5 m/s 0～+50 °C 700～1,100 hPa	±(0.03 m/s+測定値の4%) (0～5 m/s) ±0.5 °C ±3 hPa	0.01 m/s 0.1 °C 0.1 hPa	0628 0152
照度プローブ 固定ケーブル式		0～100,000 lux	Class C DIN 13032-1 Appendix B DIN 5032-7による	0.1 lux (< 10,000 lux) 1 lux (≥ 10,000 lux)	0635 0551
CO_2 プローブ 無線ハンドル付		0～10,000 ppm CO_2 5～95% RH 0～+50 °C 700～1,100 hPa	±(50 ppm+測定値の3%) (0～5,000 ppm) ±(100 ppm+測定値の5%) (5,001～10,000 ppm) ±3% RH (10～35% RH) ±2% RH (35～65% RH) ±3% RH (65～90% RH) ±5% RH (その他の測定範囲) ±0.5 °C ±3 hPa	1 ppm 0.1% RH 0.1 °C 0.1 hPa	0632 1551
CO_2 プローブ 有線ハンドル付					0632 1552
CO_2 プローブヘッド					0632 1550
CO プローブ 無線ハンドル付		0～500 ppm	±3 ppm (0～30 ppm) ±測定値の10% (30.1～500 ppm)	0.1 ppm	0632 1271
CO プローブ 有線ハンドル付					0632 1272
CO プローブヘッド					0632 1270
プローブアクセサリ					
無線ハンドル Bluetooth®対応					0554 1111
有線ハンドル					0554 2222
風速プローブ接続アダプタ					0554 2160

[2] 有線ハンドル (0554 2222) または Bluetooth® 対応無線ハンドル (0554 1111) に接続して使用します。

Be sure. testo

Testo スマートプローブ

Testo スマートプローブ		測定範囲	精度	分解能	型番
温度					
testo 115i クランプ温度計		−40〜+150 °C	±1.3 °C (−20〜+85 °C)	0.1 °C	0560 2115 55
testo 915i-3 気体温度計		−50〜+400 °C	±1 °C (−50〜+100 °C)	0.1 °C	0560 3915 08
湿度					
testo 605i 温湿度計		0〜100% RH −20〜+60 °C	± (1.8% RH + 測定値の3%) +25 °C時 (5〜80% RH) ±0.8 °C (−20〜0 °C) ±0.5 °C (0〜+60 °C)	0.1% RH 0.1 °C	0560 2605 55
風速					
testo 405i 熱線式風速計		0〜30 m/s −20〜+60 °C	± (0.1 m/s + 測定値の5%) (0〜2 m/s) ± (0.3 m/s + 測定値の5%) (2〜15 m/s) ±0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0560 1405
testo 410i ベーン式風速計		0.4〜30 m/s −20〜+60 °C	± (0.2 m/s + 測定値の2%) (0.4〜20 m/s) ±0.5 °C	0.1 m/s 0.1 °C	0560 1410
圧力					
testo 510i 差圧計		−150〜150 hPa	±0.05 hPa (0〜1 hPa) ± (0.2 hPa + 測定値の1.5%) (1〜150 hPa)	0.01 hPa	0560 1510
testo 549i 冷媒圧力計		−1〜60 bar	フルスケールの0.5%	0.01 bar	0560 2549 55

Pt100 デジタル温度プローブ

プローブ		測定範囲	精度	分解能	型番
デジタル温度プローブ					
Pt100 高精度浸漬プローブ		−80〜+300 °C	±0.3 °C (−80〜−40.001 °C) ± (0.1 °C + 測定値の0.05%) (−40〜−0.001 °C) ±0.05 °C (0〜+100 °C) ± (0.05 °C + 測定値の0.05%) (+100.001〜+300 °C)	0.001 °C	0618 0275
Pt100 浸漬芯温プローブ		−100〜+400 °C	± (0.15 °C + 測定値の0.2%) (−100〜−0.01 °C) ± (0.15 °C + 測定値の0.05%) (0〜+100 °C) ± (0.15 °C + 測定値の0.2%) (+100.01〜+350 °C) ± (0.5 °C + 測定値の0.5%) (+350.01〜+400 °C)	0.01 °C	0618 0073
Pt100 ラボ用温度プローブ		−50〜+400 °C	± (0.3 °C + 測定値の0.3%) (−50〜+300 °C) ± (0.4 °C + 測定値の0.6%) (+300.01〜+400 °C)	0.01 °C	0618 7072
Pt100 気体温度プローブ		−100〜+400 °C	± (0.15 °C + 測定値の0.2%) (−100〜−0.01 °C) ± (0.15 °C + 測定値の0.05%) (0〜+100 °C) ± (0.15 °C + 測定値の0.2%) (+100.01〜+350 °C) ± (0.5 °C + 測定値の0.5%) (+350.01〜+400 °C)	0.01 °C	0618 0072
Pt100 フレキシブルプローブ		−100〜+265 °C	± (0.3 °C + 測定値の0.3%)	0.01 °C	0618 0071

Be sure. testo

アナログ温度プローブ

プローブ		測定範囲	精度	応答速度	型番
パイプクランプ表面プローブ（NTC） パイプ径 5～65mm ケーブル長 1.4m		−50～+120 °C	±0.2 °C（−25～+80 °C）		0615 5605
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ（NTC） ケーブル長 1.4m		−50～+70 °C	±0.2 °C（−25～+70 °C） ±0.4 °C（−50～−25.1 °C）	60秒	0615 4611
防水浸漬芯温プローブ（NTC） ケーブル長 1.2m		−50～+150 °C	±測定値の0.5% （+100～+150 °C） ±0.2 °C（−25～+74.9 °C） ±0.4 °C（その他の測定範囲）	10秒	0615 1212
気体プローブ（NTC） ケーブル長 1.2m		−50～+125 °C	±0.2 °C（−25～+80 °C） ±0.4 °C（その他の測定範囲）	60秒	0615 1712
クランプ温度プローブ（NTC） パイプ径 6～35mm ケーブル長 1.5m		−40～+125 °C	±1 °C（−20～+85 °C）	60秒	0615 5505
気体プローブ（K熱電対）		−60～+400 °C	Class 2 [1]	200秒	0602 1793
高速応答表面温度プローブ（K熱電対）		−60～+300 °C	Class 2 [1]	3秒	0602 0393
高速応答表面温度プローブ（K熱電対）		0～+300 °C	Class 2 [1]	5秒	0602 0193
防水表面プローブ（K熱電対）		−60～+1000 °C	Class 1 [1]	20秒	0602 0693
L字型高速応答 表面温度プローブ（K熱電対）		−60～+300 °C	Class 2 [1]	3秒	0602 0993
フラットヘッド 表面温度プローブ（K熱電対） ケーブル長 1.6m（ロッド伸縮と連動）		−50～+250 °C	Class 2 [1]	3秒	0602 2394
マグネットプローブ 20N（K熱電対）		−50～+170 °C	Class 2 [1]	150秒	0602 4792
マグネットプローブ 10N（K熱電対）		−50～+400 °C	Class 2 [1]	—	0602 4892

[1] IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は −40 から +1,000 °C（type K）、Class 2 は −40 から +1,200 °C（type K）、Class 3 は −200 から +40 °C（type K）となっています。
プローブ単体では、1 つの精度クラスに準拠しています。

表面温度測定に関する情報：
- つや出しスチールあるいはアルミニウム板での応答時間 t_{99} は、+60 °Cで測定されています。
- 仕様の精度はセンサの精度です。
- お客様のアプリケーションにおける精度は、表面特性（粗さ）、測定対象の材質（熱容量および熱伝導性）、センサの精度により異なります。テスト一社では、お客様のアプリケーションにおける測定システムの偏差のため、それに適応した校正証明書を作成しています。このため、テスト一社ではPTB（ドイツ物理工学研究所）と協力して開発した表面試験台を使用しています。

アナログ温度プローブ

プローブ		測定範囲	精度	応答速度 t_{99}	型番
防水型表面プローブ (K熱電対)		−60〜+400 °C	Class 2 [1)]	30秒	0602 1993
面ファスナー式パイプ巻付型 表面温度プローブ (K熱電対) パイプ径 120mmまで		−50〜+120 °C	Class 1 [1)]	90秒	0628 0020
パイプクランプ表面プローブ (K熱電対) パイプ径 5〜65mm		−60〜+130 °C	Class 2 [1)]	5秒	0602 4592
パイプ巻付型表面温度プローブ 交換用ヘッド		−60〜+130 °C	Class 2 [1)]	5秒	0602 0092
クランプ温度プローブ (K熱電対) パイプ径 15〜25mm		−50〜+100 °C	Class 2 [1)]	5秒	0602 4692
高速応答防水浸漬芯温プローブ (K熱電対)		−60〜+1,000 °C	Class 1 [1)]	2秒	0602 0593
超高速、防水浸漬芯温プローブ (K熱電対)		−60〜+800 °C	Class 1 [1)]	3秒	0602 2693
シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ (K熱電対)		−40〜+1,000 °C	Class 1 [1)]	5秒	0602 5792
シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ (K熱電対)		−200〜+40 °C	Class 3 [1)]	5秒	0602 5793
シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ (K熱電対)		−40〜+1,000 °C	Class 1 [1)]	4秒	0602 5693
防水型浸漬芯温プローブ (K熱電対)		−60〜+400 °C	Class 2 [1)]	7秒	0602 1293
シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ (K熱電対) 針金タイプ	 K熱電対、2m、FEP絶縁、200 °Cまでの耐熱性、楕円形 ケーブル径: 2.2mm×1.4mm	−40〜+1,000 °C	Class 1 [1)]	1秒	0602 0493
防水食品用ステンレスプローブ (K熱電対)		−60〜+400 °C	Class 2 [1)]	7秒	0602 2292

[1)] IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は −40 から +1,000 °C (type K)、Class 2 は −40 から +1,200 °C (type K)、Class 3 は −200 から +40 °C (type K) となっています。
プローブ単体では、1 つの精度クラスに準拠しています。

アナログ温度プローブ

プローブ		測定範囲	精度	応答速度 t_{99}	型番
熱電対					
素線タイプ温度プローブ（ファイバーグラス被覆）（K熱電対）	800mm Ø 1.5mm	−50〜+400 °C	Class 2 [1]	5 秒	0602 0644
素線タイプ温度プローブ（ファイバーグラス被覆）（K熱電対）	1,500mm Ø 1.5mm	−50〜+400 °C	Class 2 [1]	5 秒	0602 0645
素線タイプ温度プローブ（ファイバーグラス被覆）（K熱電対）	1,500mm Ø 1.5mm	−50〜+250 °C	Class 2 [1]	5 秒	0602 0646
快適度 / 輻射熱温度					
輻射熱プローブ（K熱電対）		0〜+120 °C	Class 1 [1]		0602 0743
WBGTプローブセット（測定スタンド、アタッシュケース含む）	輻射熱プローブ（K熱電対）	0〜+120 °C	Class 1 [1]		0618 7220
	Pt100気体温度プローブ	+10〜+60 °C	±(0.3 °C+測定値の0.3%)		
	Pt100湿球温度プローブ	+5〜+40 °C	±(0.3 °C+測定値の0.3%)		

[1] IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は −40 から +1,000 °C（type K）、Class 2 は −40 から +1,200 °C（type K）、Class 3 は −200 から +40 °C（type K）となっています。
プローブ単体では、1 つの精度クラスに準拠しています。

ピトー管

プローブ		測定範囲	型番
L字型ピトー管 500mm ダクト内風速測定用*	 500mm Ø 7mm	測定範囲 1〜100 m/s 稼働温度 0〜+600 °C ピトー管係数 1.0	0635 2045
L字型ピトー管 350mm ダクト内風速測定用*	350mm Ø 7mm	測定範囲 1〜100 m/s 稼働温度 0〜+600 °C ピトー管係数 1.0	0635 2145
L字型ピトー管 1,000mm ダクト内風速測定用*	 1,000mm Ø 7mm	測定範囲 1〜100 m/s 稼働温度 0〜+600 °C ピトー管係数 1.0	0635 2345
K熱電対温度センサ付 ストレートピトー管（温度補償付） ピトー管長 360mm	 360mm	測定範囲 1〜30 m/s 稼働温度 0〜+600 °C ピトー管係数 0.67 最小浸漬深度 150 mm	0635 2043
K熱電対温度センサ付 ストレートピトー管（温度補償付） ピトー管長 500mm	 500mm	測定範囲 1〜30 m/s 稼働温度 0〜+600 °C ピトー管係数 0.67 最小浸漬深度 150 mm	0635 2143
K熱電対温度センサ付 ストレートピトー管（温度補償付） ピトー管長 1,000mm	 1,000mm	測定範囲 1 to 30 m/s 稼働温度 0〜+600 °C ピトー管係数 0.67 最小浸漬深度 150 mm	0635 2243

*接続ホース（0554 0440）または（0554 0453）が必要になります。

アクセサリ

快適度測定用アクセサリ		型番
	IAQ データロガー ※長期ロギング用オプション 同梱品： 本体、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書 接続プローブ数： 有線プローブ×4、K熱電対×2	0577 0400
	測定スタンド （ケース付き） ＊輻射熱プローブも同時収納可能	0554 1591

デジタル風速プローブ用アクセサリ		型番
testo 400/440 風速プローブ用伸縮ロッド（37.5～100cm）　直角アダプタ付 		0554 0960
testo 400/440 風速プローブ用非伸縮延長ロッド（0.9m） 		0554 0990
	直角アダプタ	0554 0991
	風速プローブ接続アダプタ	0554 2160
	伸縮ハンドル ー 天井の排気口測定用 (テレスコープ伸長: 1.8m)	0430 0946

その他アクセサリ		型番
	HVAC用アタッシュケース（520×410×160mm）	0516 1400
	IAQ用アタッシュケース（520×410×210mm）	0516 2400
	testovent 417 風量ファンネルセット（Ø 200mm丸型、330×330mm角型の各1のセット）	0563 4170
	testovent 417 フローストレーナー	0554 4172
	ACアダプタ USBケーブル付	0554 1106
	シリコン製接続ホース 長さ 5m 耐圧 700hPa	0554 0440
	非シリコン製 差圧測定用接続ホース 長さ 5m 耐圧 700hPa	0554 0453
	湿度校正ポット 11.3% RHおよび75.3% RH 温湿度プローブ用アダプタ付	0554 0660

アクセサリ

校正証明書	型番
ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 1：2：5：10 m/s	0520 0004
ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.3：0.5：0.8：1.5 m/s	0520 0024
ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 5：10：15：20 m/s	0520 0034
ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.5～27 m/s 間で選択	0520 0104
DAkkS 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.1～27 m/s 間で選択	0520 0214
DAkkS 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.5：1：2：5：10 m/s	0520 0244
ISO 差圧校正証明書、5校正ポイント、精度：フルスケールの 0.6% 未満	0520 0005
ISO 差圧校正証明書、5校正ポイント、精度：フルスケールの 0.1～0.6% 未満	0520 0025
DAkkS 差圧校正証明書、5校正ポイント、精度：フルスケールの 0.6% 未満	0520 0225
ISO 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント：11.3% RH および 75.3% RH (+25 °C時)	0520 0006
ISO 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント：11.3：50：75.3% RH (+25 °C時)	0520 0166
DAkkS 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント：11.3% RH および 75.3% RH (+25 °C時)	0520 0206
DAkkS 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント：5～95% RH 間で選択 (−18～+70 °C時)	0520 0216
ISO 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ、校正ポイント：−18 °C：0 °C：+60 °C	0520 0001
ISO 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ、校正ポイント：−196～+1200 °C 間で選択	0520 0101
DAkkS 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ、校正ポイント：−196～+1000 °C 間で選択	0520 0201
DAkkS 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ付計測機器、校正ポイント：−20 °C：0 °C：+60 °C	0520 0211
ISO 照度校正証明書、校正ポイント：0：500：1000：2000：4000 lux	0520 0010
ISO 照度校正証明書、校正ポイント：0：50～10,000 lux 間で選択	0520 0123
ISO CO_2 校正証明書、CO_2 プローブ、校正ポイント 0：1000：5000 ppm	0520 0033

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー　www.testo.com

(2023.09)

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス　TEL.045-476-2288　FAX.045-476-2277
● サービスセンター（修理・校正）　TEL.045-476-2266　FAX.045-393-1863
ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ https://www.testo.com　e-mail info@testo.co.jp